

贵阳新潮服务有限公司水箱（池）

清洗消毒记录

户名	花溪农银培训学校		地址	贵阳市花溪区			
清洗时间	2019年9月22日至2019年9月23日	水箱（池）有无排水	有	水箱（池）有无梯	无	水箱（池）有无盖加锁	有
清洗消毒程序	1	水箱（池）内顶留适量水，用高压水泵、棕刷清污后排污；					
	2	用自来水清洗后排污；					
	3	按消毒规程进行消毒；	使用消毒剂		二氧化氯		
	4	保持消毒剂接触30分钟，进自来水，排污；					
	5	正常进水并投加适量消毒剂，加盖上锁，清洗完毕。					
	6	用户龙头末端取水采样送检。					
水质检验单位		成都铁路局贵阳市疾控中心			检验结果	合格	
清洗责任人签字		卢英骐	手机	13595035131	电话	0851-86856687	
客户验收人签字			手机		电话		




清洗公司盖章：贵阳新潮服务有限公司

施 工 图



清洗前



清洗后



清洗中



清洗后



清洗后



施工人员健康证



消毒剂检验合格证